

埼玉県八潮市の道路陥没を受けた町管理の 下水道施設の緊急点検について

埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると思われる道路陥没が発生したことを受けて、町が管理する下水道施設を緊急点検しました。

なお、町が管理する下水道施設は、国土交通省から要請のあった緊急点検の対象施設ではありませんが、町が独自で実施したものです。

【緊急点検結果】

① マンホール内部調査

下水道管が破損し土砂が管内部に流入していないかを把握するため、木曽川右岸流域下水道八百津幹線の合流地点前のマンホール7箇所及び上飯田、久田見浄化センターにおいて、異状な土砂の流入、堆積がないかを確認

- ➡ 現時点では、マンホール7箇所及び各浄化センターにおいて、異状な土砂の流入、堆積がないことを確認
マンホール本体に腐食がないことを確認

② ポンプ圧送先のマンホール内部調査

ポンプ設備により下水を圧送する先のマンホールは、硫化水素が空気中に放散され硫酸となり腐食しやすいため、ポンプ圧送先のマンホール28箇所において、マンホール本体、蓋の腐食状況を確認

- ➡ 現時点では、マンホール本体に腐食がないことを確認
蓋については、内側表面に軽微な腐食はあるが、破損やガタツキ等の異常がないことを確認

【緊急点検実施日】 令和7年2月13日（木）、14日（金）

所 属	八百津町役場
部 署	水道環境課工務係
担 当 者	平井、市岡、石井
電話番号	0574-43-2111 内線 2124
F A X 番 号	0574-43-4066