

# 水質検査結果

## 令和5年度 水質検査結果について(有機フッ素化合物PFOS、PFOA)

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の施行等について(環境省)」に基づき、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)について、水質検査を行いましたのでお知らせいたします。

検査試料名 : 原水 (水源種別 : 表流水)

採水地点 : 木野浄水場 ・ 上飯田浄水場 ・ 久田見浄水場 ・ 潮南浄水場

採水日時 : 令和 5年 8月21日

採水者 : (株)総合保健センター

検査結果 : 以下のとおり

検査項目	単位	暫定目標値	木野浄水場	上飯田浄水場	久田見浄水場	潮南浄水場
気温	°C	—	33	35	30	30
水温	°C	—	27.2	26.3	23.1	23.0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

検査の結果、各浄水場の原水において暫定目標値内であることを確認しました。